

पत्र संख्या...313...फा0न0- 25/2020  
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी दरमंगा  
दिनांक...07/10/20...

सेवा में कक्षा 15

सहायकी शिक्षा अधिकारी, सतीशपुरी, दरभंगा

प्रसंग आग से सुरक्षा एवं बचाव से संबंधित यंत्रों का प्रतिवेदन के संबंध में दिनांक-29/9

विषय:- आग से सुरक्षा एवं बचाव से संबंधित अग्निशामक यंत्रों का जाँच प्रपत्र

महाराज,

प्रसंगाधीन विषय के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि अग्निशामालय पदाधिकारी दरमंगा के द्वारा निम्नलिखित अग्निशामक यंत्रों को दिनांक 07/10/20 को अग्निशामालय दरभंगा में निरीक्षण एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। संबंधित प्रतिष्ठान/संस्थान के द्वारा लाये गये सभी प्रकार के अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गई।

क्र०सं०	यंत्रों की प्रकार एवं नाम	क्षमता	जाँच की तिथि/रीफीलींग की तिथि	यंत्र रखने का स्थान	संख्या
(1)	डीएमपी 0.5 फीट फायर यंत्र	0.6 लिटर	07/10/20	स्कूल के छोरी क्षेत्र में	2 अंश
(2)	वाटर (0.5 फीट फायर यंत्र)	0.9 लिटर	07/10/20	जेनरेटर के पास	1 अंश
(3)	वाटर (0.5 फीट फायर यंत्र)	0.6 लिटर	07/10/20	कार्यालय में रखे	1 अंश
(4)	फायर ब्रेकिंग ड्राई पाउडर	---	07/10/20	एलईएस में रखे	2 अंश
(5)	फायर ब्रेकिंग ड्राई पाउडर	---	07/10/20	कार्यालय में रखे	2 अंश

1. सभी अग्निशामक यंत्र जाँच के दौरान सही/खराब पाये गये।  
2. प्रमाणित किया जाता है की संबंधित प्रतिष्ठान/संस्थान के द्वारा जाँच हेतु लाये गये सभी अग्निशामक यंत्र दिनांक 07/10/20 से 06/10/21 तक। एक वर्ष के लिये सही कार्य करेंगे, वसर्ते की सभी अग्निशामक यंत्रों का भली भाँती साफ-सफाई एवं उचित संधारण किया जाये।

जैसे-

- सभी अग्निशामक यंत्रों के नोजलो को साफ रखना।
- सभी अग्निशामक यंत्रों के वासरो को ठीक रखना।
- सभी अग्निशामक यंत्रों के भेंट हॉल को साफ रखना।
- सभी अग्निशामक यंत्रों को समय पर रीफीलींग कराना।
- सभी अग्निशामक यंत्रों को यथा स्थान रखना।
- संस्थान के मालिक/प्रबंधक संस्थान में कार्यरत कर्मियों को अग्निशामक यंत्र चलाने का प्रशिक्षण दिलायें।

3. यदि संबंधित प्रतिष्ठान/संस्थान लगाये गये सभी अग्निशामक यंत्रों का संधारण भली भाँती नहीं करते हैं तो अग्निशामक यंत्र संधारण के कमी के कारण खराब हो सकता है जिसकी सारी जवाब देही संबंधित प्रतिष्ठान/संस्थान के मालिक/प्रबंधक समझे जावेंगे। इस परिस्थिति में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अनुसंशा रद्द की जा सकती है। प्रबंधक को निर्देश दिया जाता है की अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को प्रत्येक वर्ष अग्निशाम सेवा से जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासमाजन

07/10/2020

अग्निशामालय पदाधिकारी, दरमंगा।

दरभंगा